

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Отдел надзорной деятельности по Тасеевскому и Дзержинскому районам

663770 с. Тасеево ул. Пролетарская № 29 Тасеевского района Красноярского края тел. 2-17-14,  
pc65gpn@mchskrsk.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**Предписание № 317/1/1-13**

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по  
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы  
возникновения пожара

**Муниципальное бюджетное образовательное учреждение**

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления,  
юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,

**Дополнительного образования детей «ЦВР»**

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения государственного инспектора Тасеевского и Дзержинского районов  
по пожарному надзору А.А. Трофимова от «25» ноября 2014 года № 317, ст. 6 Федерального закона  
от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «01» декабря 2014 года по  
«08» декабря 2014 года проведена плановая выездная проверка государственным инспектором  
Тасеевского и Дзержинского районов по пожарному Кузьменко Сергеем Александровичем  
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по  
зданию общеобразовательного учреждения по адресу: с. Тасеево, ул. 40 лет Победы № 27  
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления  
совместно с директором МБОУ ДОД «ЦВР» Соловьевым Александром Федоровичем  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»  
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в  
ходе проверки:

№ Предпи- сания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязатель- ных требований пожарной безопаснос- ти
1	2	3	4
317/1/1	Инструкция о мерах пожарной безопасности не доработана в соответствии с XVIII разделом ППР № 390	пункт 2 (1) В отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем организации, иным уполномоченным должностным лицом (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и	20.01.15г.

		пожароопасного помещения категории В1 производственного и складского назначения.	
317/1/2	На объекте отсутствует приказ о запрете курения табака	<p>п.14 (1) Руководитель организации обеспечивает выполнение на объекте требований, предусмотренных статьёй 12 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».</p> <p>Запрещается курение на территории и в помещениях складов и баз, хлебоприемных пунктов, в злаковых массивах и на сенокосных угодьях, на объектах торговли, добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и горючих газов, на объектах производства всех видов взрывчатых веществ, на пожаровзрывоопасных и пожароопасных участках.</p> <p>Руководитель организации обеспечивает размещение на указанных территориях знаков пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено».</p> <p>Места, специально отведенные для курения табака, обозначаются знаками «Место для курения».</p>	20.01.15г.
317/1/3	Журнал инструктажей по пожарной безопасности имеется (заполняется не полностью)	<p>пункт 3 (1) Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.</p> <p>Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.</p> <p>Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.</p>	20.01.15г.
317/1/4	Руководитель организации не обеспечил размещение на указанных территориях знаков пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено».	<p>п.14 (1) Руководитель организации обеспечивает выполнение на объекте требований, предусмотренных статьёй 12 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».</p> <p>Запрещается курение на территории и в помещениях складов и баз, хлебоприемных пунктов, в злаковых массивах и на сенокосных угодьях, на объектах торговли, добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и горючих газов, на объектах производства всех видов взрывчатых веществ, на пожаровзрывоопасных и пожароопасных участках.</p> <p>Руководитель организации обеспечивает 20.12.14г. размещение на указанных территориях знаков пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено».</p> <p>Места, специально отведенные для курения табака, обозначаются знаками «Место для курения».</p>	20.01.15г.



317/1/5	В помещениях ЦВР (ФСК по месту жительства), руководитель организации не обеспечил наличие таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны	пункт 6 (1) В складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок руководитель организации обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.	20.01.15г.
317/1/6	Огнетушители размещены не на видных местах вдали от выходов из помещений	пункт 480. Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра.	20.01.15г.
317/1/7	Отсутствуют порядковые номера на огнетушителях	пункт 475. Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и порядковый номер, нанесенный на корпусе белой краской.  Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой пластиковой номерной контрольной пломбой роторного типа.	20.01.15г.
317/1/8	В спортивном зале отсутствует крышка на распределителе	Пункт 42(1) Запрещается: б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;	20.01.15г.
317/1/9	В спортивном зале отсутствуют защитные колпаки на электросветильниках	Пункт 42 (1). Запрещается: в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;	20.01.15г.
317/1/10	В раздевалке отсутствуют защитные колпаки на электросветильниках	Пункт 42 (1). Запрещается: в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;	20.01.15г.
317/1/11	Руководитель организации не обеспечил объект знаками пожарной безопасности (направление движения к эвакуационным выходам)	Пункт 43 (1) Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.	20.01.15г.
317/1/12	План эвакуации людей в случае возникновения пожара не соответствует ГОСТ 12.2.143-2002	Пункт. 7(1) На объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре.  На плане эвакуации людей при пожаре обозначаются места хранения первичных средств пожаротушения.	20.01.15г.
317/1/13	В школе средства обнаружения пожаров не дублируют сигналы на пульт подразделения пожарной охраны	Пожарные извещатели и иные средства обнаружения пожара должны располагаться в защищаемом помещении таким образом, чтобы обеспечить своевременное обнаружение пожара в любой точке этого помещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности	20.03.15г.

		Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации
Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены		
1	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор  
Тасеевского и Держинского районов  
по пожарному надзору Кузьменко С.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)

«08» декабря 2014г.



Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«08» декабря 2014 г.

Директор МБОУ ДОД «ЦВР»

Соловьев А.Ф.

(должность, фамилия, инициалы)

**ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:**

СИБИРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА МЧС РОССИИ 8 (391) 266-20-71  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (391) 227-09-19  
ОНД ПО ТАСЕЕВСКОМУ И ДЕРЖИНСКОМУ РАЙОНАМ 8 (39164) 2-17-14